

V/v góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư và khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 5001/UBND-XD ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư và khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát, thành phố Quảng Ngãi; sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý: Bổ sung Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư và khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát;

2. Về cơ sở thiết kế hạng mục giao thông: Đề nghị bổ sung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1A được duyệt tại Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và bổ sung cơ sở thiết kế Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

3. Về quy hoạch mạng lưới giao thông:

- Đề nghị bổ sung cấp, loại đường; bán kính bó vỉa nút giao các tuyến đường  $R \geq 5m$  là chưa phù hợp, đề nghị điều chỉnh bán kính bó vỉa nút giao tuân thủ quy định tại 2.9.3.2 QCVN 01:2021/BXD.

- Đối với đoạn đầu tuyến đường D1 tiếp giáp tuyến Quốc lộ 24B: đề nghị bổ sung vỉa hè nhằm đảm bảo tầm nhìn, bộ hành đi lại thuận lợi đảm an toàn giao thông và mỹ quan khu vực đô thị. Bán kính bó vỉa nút giao  $R \geq 15m$ , đồng thời phương án thiết kế và tổ chức giao thông nút giao thực hiện theo phương án được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

- Điều chỉnh bề rộng mặt đường các tuyến đường tối thiểu  $B_m = 7,5m$ , bề rộng vỉa hè tối thiểu  $B_{vh} = 3,5m$  theo Công văn số 2890/UBND-CNXD ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh; bố trí hố thăm, hố thu nước trên vỉa hè để đảm bảo êm thuận mặt đường, thuận lợi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trong quá trình sử dụng.

4. Về đầu nối giao thông: vị trí đầu nối tuyến đường D1 của dự án vào Quốc lộ 24B không nằm trong danh mục các vị trí đầu nối vào Quốc lộ 24B đã

được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 29/4/2022. Đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với UBND thành phố lập thủ tục bổ sung quy hoạch vị trí đầu nối với tuyến Quốc lộ 24B theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Văn bản hợp nhất số 33/VBHT-BGTVT ngày 21/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL<sub>(dvhinh)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Ngọc Thủy**