

Số: /SGTVT-QLCL

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

V/v ý kiến hồ sơ hoàn công công  
trình: Kè từ cầu sông Rin đến  
trường phổ thông DTNT THCS  
Sơn Hà

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 357/SNNPTNT-QLXDCT ngày 25/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thi hoàn thành thi công xây dựng công trình: Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà; Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

+ Công trình Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà, Sở Giao thông vận tải không tham gia thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án.

+ Hồ sơ hoàn công hạng mục công trình giao thông không kèm theo hồ sơ thí nghiệm vật liệu đầu vào, thiết kế cấp phối bê tông, các chứng chỉ xuất xưởng nên đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát. Bổ sung chứng chỉ xuất của sơn kẻ đường, giấy dầu, matit.

+ Hồ sơ hoàn công hạng mục công trình giao thông đề nghị bổ sung biên bản theo dõi độ sụt bê tông mặt đường, biên bản nghiệm thu kích thước hình học của mặt đường, nghiệm thu cao độ mặt đường cao khi hoàn thiện.

+ Bổ sung biên bản nghiệm thu khoan mẫu bê tông mặt đường và kiểm tra cường độ của bê tông.

+ Theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình. Tuy nhiên bản vẽ hoàn công chưa thể hiện các phần điều chỉnh này.

Đề nghị Quý Sở tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(Binh).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Ngọc Thủy**