

V/v góp ý đồ án Quy hoạch
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
Khu dịch vụ hỗn hợp
Đông Dung Quất

Kính gửi: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1016/BQL-QHXD ngày 16/4/2024 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc lấy ý kiến đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất. Sau khi nghiên cứu hồ sơ liên quan, Sở Giao thông vận tải góp ý một số nội dung sau:

- Về hiện trạng giao thông đường bộ: Thuyết minh hiện trạng giao thông chưa đầy đủ về số lượng, quy mô các tuyến đường như: tuyến đường đối nội, đối ngoại, huyện, đường xã trong khu vực đồ án; do đó, cần thống kê đầy đủ, chuẩn xác hiện trạng giao thông.

- Về quy hoạch giao thông:

+ Các tuyến đường trục chính đô thị cơ bản bám theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023.

+ Đối với các tuyến đường liên khu vực, đường chính khu vực..., đề nghị rà soát mật độ các tuyến đường, khoảng cách giữa hai đường phải đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng. Bổ sung đầy đủ tên nút giao, bán kính bó vỉa nút giao tuân thủ quy định.

+ Rà soát tuyến đường D1 và các tuyến đường đối ngoại đi qua đường ống dẫn dầu phải đảm bảo nằm ngoài hành lang an toàn của đường ống dẫn dầu.

+ Tuyến đường trục D6 (đi sát biển), đề nghị rà soát, kiểm tra lại địa hình, địa chất tại khu vực này để đề xuất quy hoạch hướng tuyến, đảm bảo các yếu tố hình học tuân thủ quy định hiện hành.

+ Về đề xuất bến cập tàu cỡ nhỏ, quy mô cấp IV là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023.

Đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL (Inthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong

